

# 汨罗市住房和城乡建设局

## 关于全国人大水污染防治法执法检查

### 反馈问题销号公示

#### 一、反馈问题

加强规划布局，同步建设污水管网和污水处理厂，保障污水处理厂建成一个正常运行一个，避免污水处理厂吃不饱。

#### 二、整改目标

实现污水处理设施和管网建设同步规划，同步建设，同步运行，保障污水处理厂建成一个正常运行一个。城陵矶污水处理厂进水量有明显提升。

#### 三、整改情况

城区生活污水处理厂一期 2010 年 2 月正式商业运行，设计水量 2.5 万吨/日，实际处理每天处理水量 2.42 万吨，最高日处理水量 2.84 万吨，基本满负荷或超负荷运行。2018 年 11 月开始启动一期提标及二期扩容工作，提标与扩容工程分阶段同步实施，2019 年 12 月一期提标通水试运行，2020 年 4 月二

期扩建通水调试运行，一期、二期总设计处理能力 5 万吨/日，第一年保底水量 3.5 万吨/日，实际处理能力 3.12 万吨/日，最高日处理水量 4.2 万吨，污水处理厂能力满足实际要求，且布局较为合理。

#### 四、公示期限

公示期限：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 12 日，共 5 天。如有异议，请以书面或电话形式反馈。联系电话：0730-5222696；联系地址：汨罗市住房和城乡建设局。

汨罗市住房和城乡建设局

2020 年 12 月 8 日

